

## Fotozelle für Wandmontage, um 180° schwenkbar

### Öffnen der Fotozelle

Das Gehäuseoberteil anheben, siehe Fig. 1.

### Befestigung (Fig. 2)

- A Gehäuseunterteil
- B Wandbefestigungsschrauben
- C Platine
- D Platinenhalterung
- E Befestigungsschrauben
- F Befestigungsbügel für Platinenhalterung
- G Kabeldurchführung

### Technische Eigenschaften

Speisung 22÷30Vac oder 20÷28Vdc

Reichweite 20-25 m

Schutzklasse IP 44

Betriebstemperatur -20°C/+70°C

Stromaufnahme TX: 20mA

Stromaufnahme RX: 50mA

### Anschluss (Fig. 3)

TX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)

RX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)  
3: Gemeinsam, COM.  
4: Schließerkontakt, N.O.\*  
5: Öffnerkontakt, N.C.\*

\*Bei angeschlossener Versorgungsspannung

### Ausrichten der Lichtschranke

Das Ausrichten der Fotozelle erfolgt durch

Lockern der Schrauben E.

Die LED zeigt das Empfangsniveau an:

LED blinkt langsam: schwacher Empfang

LED blinkt schnell: guter Empfang

LED ein: optimaler Empfang

### Synchronismus

Falls zwei nahliegende Fotozellenpaare verwendet werden, den Synchronismus aktivieren, um Störungen zu vermeiden. Dazu die Jumpers JP2 an den Sendern und an den Empfängern aufstecken.

**Der Synchronismus funktioniert ausschließlich bei 24Vac-Versorgungsspannung.** Die Polpaare tauschen, wie in Fig. 4/5 gezeigt.

### Rotating photocell, 180°, fitting to wall

#### Opening of the photocell

Lift the cover be levering at the center of the lower part, as shown in Fig. 1

#### Fitting (fig. 2)

- A Bottom
- B Wall fitting screws
- C Printed circuit
- D Support for printed circuit
- E Fitting screws, rotation lock
- F Rotation lock
- G Presetting for the passage of cables

#### Specifications

Power supply 22÷30Vac or 20÷28Vdc

Range 20-25 m

Protection level IP 44

Oper. temperature -20°C/+70°C

Consumption TX 20mA

Consumption RX 50mA

#### Wire connections (fig. 3)

TX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)

RX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)  
3: Common, COM.  
4: Normally open contact, N.O.  
5: Normally closed contact, N.C.\*

\*With powered and aligned photocells.

#### Adjustment of the alignment

The photocells are aligned by loosening the screws E. As regards the reception LED:  
LED flashes slowly: scarce reception  
LED flashes quickly: good reception  
LED on: optimal reception.

#### Synchronization

To avert any interference when using two pairs of photocells mounted close together, activate the synchronization function by closing the jumpers J2 on both transmitters and receivers.  
**The synchronization operates only with 24Vac power supply** and reversed polarity between the two pairs, as shown in Fig. 4/5.

### Fotocellula rotante 180° da parete

#### Apertura fotocellula

Fare leva nella parte inferiore centrale come indicato nella Fig.1.

#### Fissaggio (fig.2)

- A Fondo
- B Viti fissaggio a parete
- C Circuito stampato
- D Supporto per circuito stampato
- E Viti fissaggio blocco rotazione
- F Blocco rotazione
- G Predisposizione passaggio cavi

#### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 22÷30Vac o 20÷28Vdc  
Portata 20-25 m  
Grado di protezione IP 44  
Temperatura funzion. -20°C/+70°C  
Assorbimento TX 20mA  
Assorbimento RX 50mA

#### Collegamento (fig.3)

TX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)  
RX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)  
3: Comune, COM.  
4: Contatto normalmente aperto, N.O.  
5: Contatto normalmente chiuso, N.C.\*

\*Con fotocellule alimentate e allineate.

#### Regolazione del centraggio

La regolazione del centraggio della fotocellula si effettua allentando le viti E.  
Il LED indica il livello di ricezione:  
Lampeggio del LED lento: ricezione debole  
Lampeggio del LED veloce: ricezione buona  
LED acceso: ricezione ottimale.

#### Sincronismo

Per evitare interferenze nel caso di utilizzo di due coppie di fotocellule ravvicinate, attivare il sincronismo chiudendo i jumper JP2 sia sui trasmettitori sia sui ricevitori. **Il sincronismo funziona esclusivamente con alimentazione 24Vac** con polarità invertita tra le due coppie come indicato in Fig. 4/5.

### Photocellule tournante 180° à paroi

#### Ouverture photocellule

Faire pression sur la partie inférieure centrale comme indiqué dans la Fig.1

#### Fixage (Fig.2)

- A Fond
- B Vis de fixation à paroi
- C Circuit imprimé
- D Support pour circuit imprimé
- E Vis de fixation système de rotation
- F Système de rotation
- G Prédisposition passage des câbles

#### Caractéristiques Techniques

Alimentation 22÷30Vac ou 20÷28Vdc  
Débit 20-25 m  
Degré de protection IP 44  
Température fonct. -20°C/+70°C  
Absorption TX 20mA  
Absorption RX 50mA

#### Branchement (Fig.3)

TX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)  
RX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)  
3: Commune, COM.  
4: Contact normalement ouvert, N.O.  
5: Contact normalement fermé, N.F.\*

\*Avec photocellules alimentées et alignées.

#### Réglage du centrage

Le réglage du centrage de la photocellule a lieu en desserrant les vis E. Le LED indique le niveau de réception:  
Clignotement du LED lent: réception faible  
Clignotement du LED rapide: bonne réception  
LED allumé: réception optimale.

#### Synchronisme

A fin d'éviter toute interférence en cas d'utilisation de deux couples de photocellules rapprochées, activez le synchronisme en fermant les jumpers JP2 soit sur les transmetteurs, soit sur les récepteurs. **Le synchronisme marche exclusivement avec alimentation 24Vac** avec polarité inverse entre les deux couplet comme indiqué dans la in Fig. 4/5.

### Fotocélula giratoria 180° para pared

#### Apertura fotocélula

Hacer palanca en la parte inferior central, como mostrado en la Fig.1

#### Fijación (fig.2)

- A Fondo
- B Tornillos de fijación en pared
- C Circuito impreso
- D Soporte para circuito impreso
- E Tornillos de fijación del bloque rotación
- F Bloque Rotación
- G Preparación para el paso de cables

#### Características Técnicas

Alimentación 22÷30Vac o 20÷28Vdc  
Alcance 20-25 m  
Grado de protección IP 44  
Temperatura funcion. -20°C/+70°C  
Absorción TX 20mA  
Absorción RX 50mA

#### Conexión (Fig.3)

TX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)

RX 1: 24Vac (+24Vdc)  
2: 24Vac (-24Vdc)  
3: Común, COM.

4: Contacto normalmente abierto, N.O.  
5: Contacto normalmente cerrado, N.C.\*

\*Con fotocélulas alimentadas y alineadas.

#### Ajuste del centrado

El ajuste del centrado de la fotocélula se realiza aflojando los tornillos E. El LED indica el nivel de recepción:

Parpadeo lento del LED: recepción débil

Parpadeo rápido del LED: recepción buena

LED encendido fijo: recepción óptima.

#### Sincronismo

Para evitar interferencias, si se utilizan dos parejas de fotocélulas cercanas, activar el sincronismo cerrando los puentes JP2 tanto en los transmisores como en los receptores. **El sincronismo funciona exclusivamente con alimentación de 24Vac**, con polaridad invertida entre las dos parejas, como mostrado en la Fig. 4/5.

### EG-Konformitätserklärung

### EC declaration of confirmity

### Dichiarazione CE di conformità

### Déclaration CE de conformité

### Declaracion CE de conformidad

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt

We hereby declare that our product

Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto

Nous déclarons par la présente que notre produit

Por la presente declaramos que nuestro producto

### EWLS AP4

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
complies with the following relevant provisions:  
è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:  
correspond aux dispositions pertinentes suivantes:  
satisface las disposiciones pertinentes siguientes:

89/336/CEE, 93/68/CEE




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

